



LEGENDA :

VYKUROVACIE TELESÁ

oceleové doskové vykurovacie teleso KORADO so spodným bočným pripojením
a integrovanou ventilovou vložkou Heimeier typ: Ventil-Kompakt

POTRUBIA

- vykurovací okruh radiátorového vykurovania prírodný 70°C
- - - vykurovací okruh radiátorového vykurovania vratný 55°C
- VŠETKY ROZVODY VYKUROVANIA SÚ VEĎENÉ V SOKLOVOM MURIVE
- Z RÚROK REHAU RAUTITAN FLEX SPÁJANÝCH LBOVANÝMI FITTINGAMI
- (ZOLOVANÉ ZOLÁČ DU Z PENOVÉHO POLYETYLENU zn. M RELON PREDP B HRUBKY)

ARMATÚRY

TV - ventilová vložka HEIMEIER
UV - rohové pripájacia armatúra HERZ 3000 s obojstranným uzatváraním pre 2-rúr. syst.

POZNÁMKA

- PO MONTÁŽI CEĽU SÚSTAVU HYDRAULICKY VYREGULOVAŤ !!
- PRI PRECHODE POTRUBÍ V PODLAHE CEZ MURIVO VLOŽIŤ POTRUBIE DO CHRÁNIČKY !!

HLAVNÝ ARCHITEKT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. arch. L. Vagala	Ing. L. Svecová	Ing. Stanislav Švec
Ing. arch. P. Durko		
INVESTOR	Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer	Ing. Stanislav Švec - SÁPRO Technické vybrané budov Projektová stavebná Farská 65, Hrnčiarova nads Pannou
MESTO STAVBY	Cífer, Čulenova ul., parc.č. 819/1, 814, 810	FORMÁT 8 x A4
NAZOV STAVBY	ŠKOLSKÁ TELOCVIČŇA	DÁTUM 04/2016
DRUH PROJEKTU : Projekt pre realizáciu stavby : časť vykurovania		ARCHIV 83/16
NAZOV VYKRESU	Pôdorys 1.NP	MIERKA 1:50
		Č VYKRESU UK-2