OBEC VODERADY

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.VOD-114/2020/Uá-160 v Trnave dňa 13.05.2020
Vybavuje: Ing. Katarína Urbanová
Tel.: 033/53 54 092
e-mail: urbanova@soutt.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Voderady, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 24.03.2020 podal

Obec Cífer, IČO 00312347, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é p o v o l e n i e

v s p o j e n o m ú z e m n o m a s t a v e b n o m k o n a n í

na stavbu

Protipovodňový kanál so vsakovacími prvkami
SO 02.2.2 - káble NN, sieť, prípojky
SO 02.2.3 - káble VN

(ďalej len "stavba") na pozemku **SO 02.2.2 Káble NN - sieť: register "C" parc. č. 11172/1, 11172/2, register "E" parc. č. 2684/1, 2718/1** v katastrálnom území **Cífer, SO 02.2.2 Káble NN - prípojky: register "C" parc. č. 341/1, 2263/2, 2263/3, 2272/1, 2275/1, 2276/1, 2277/1, 2278, 2281/1, 2283/1, 2285/4, 2285/6, 2288, 2293/2, 2293/7, 2294/1, register "E" parc. č. 1155** v katastrálnom území **Cífer, SO 02.2.3. Káble VN: register "C" parc. č. 341/1, 2293/2, 2293/2, 2293/7** v katastrálnom území **Cífer** v obci **Cífer**.

Stavba obsahuje:

SO 02.2.2-1 KÁBLE NN - montáž NAYY-J 4x240mm2-246m- ul. Š. Moyzesa:
- zdemontovanie úseku od podperného bodu 322 po podperný bod 328.
Na podpernom bode 322 (Db 9/6) sa prejde cez skriňu VRIS1K KKP č.12-90 do káblového vedenia. Vedenie sa odkloní, bude typu NAYY-J 4x240mm2, celková dĺžka cca. 246m. Vedenie sa v zelenom páse postupne zaslučkuje do troch rozpojovacích skríň - SR č.1 - SR5-2x400+4x160mm2, SR č.2 - SR5-2x400+4x160mm2 a SR č.3 - SR5- 2x400 +4x16Orrim2. Na konci ulice Š. Moyzesa vedenie prekrižuje kanál, prekrižuje miestnu

komunikáciu. V oboch prípadoch vedenie bude uložené v chráničkách. Ukončenie na podpernom bode 328 (výmena za Ib - 9/15). Prechod na vzdušné vedenie cez skriňu VRISK KKP.

SO 02.2.2-2 KÁBLE NN - montáž NAYY-J 4x240mm2 - 10m - ul. Š. Moyzesa:
- zdemontovanie kábla NAYY-J 4x240mm2 smerom na podperný bod 343 do skrine VRISK (12-69). Pred podperným bodom 322 sa naspojkuje na kábel NAYY-J 4x240mm2 o dĺžke 10m. Kábel sa ukončí v novej skrini VR1SK KKP (12-69) na podpernom bode 322 a prepojí sa na vzdušné vedenie smer body 343-344.

SO 02.2.2-41- montáž NAYY-J 4x150mm2 -ul. Trnavská:
- preložka kábla AYKY 3x150+70mm2 od skrine VRISK KKP (17-03) smerom do chodníka pred bývalými hydinárskymi závodmi od podperného bodu č.7 okolo regulačnej stanice plynu (prekrižovanie plynovodu - podra podmienok SPP) a ďalej bude pokračovať popri kanáli chodníku v zelenom páse až sa nakoniec prespojkuje na zostávajúci kábel, mimo plánovanej výstavby. Kábel NAYY-J 14x240mm2 o dĺžke 155,0m.

SO 02.2.2 - káble NN - prípojky:
SO 02.2.2-3 NNV - montáž AlFe 70mm2 - 56m
SO 02.2.2-4 - k domu č.61 - NAYY-J 4x16mm2 - 32m
SO 02.2.2-5 - k domu č.7 - NAYY-J 4x16mm2 40m
SO 02.2.2-6 - k domu č.8 - NAYY-J 4x16mm2 - 48m
SO 02.2.2-7 - k domu č.20 - NAYY-J 4x16m 30m
SO 02.2.2-8 - k domu č. 9 - NAYY-J 4x16mm2 - 58m
SO 02.2.2-9 - k domu č.10 - NAYY-J 4x16mm2 - 36m
SO 02.2.2-10 - k domu č.11 - NAYY-J 4x16mm2 -36m
SO 02.2.2-11 - k domu č.12za - NAYY-J 4x16mm2 - 46m
SO 02.2.2-12 - k domu č.12 - NAYY-J 4x16mm2 - 38m
SO 02.2.2-13 - k domu č.13ve - NAYY-J 4x16mm2 - 38m
SO 02.2.2-14 - k domu č.13 NAYY-J 4x16mm2 -28m
SO 02.2.2-15 - k domu č.58 - NAYY-J 4x16mm2 - 20m
SO 02.2.2-21 - k domu RVO - znovu pripojenie
SO 02.2.2-22 - k domu č.77bl- NAYY-J 4x16mm2 - 40m
SO 02.2.2-23 - k domu č.85b NAYY-J 4x16mm2 - 48m
SO 02.2.2-24 - k domu č.18za - NAYY-J 4x16mm2 - 48m
SO 02.2.2-31 - k domu Trnavská 15 - NAYY-J 4x16mm2 - 20m
SO 02.2.2-32 - k domu Trnavská 16 - NAYY-J 4x16mm2 - 28m
SO 02.2.2-42 - k domu 23 - CYKY 4x35mm2 - 85m

SO 02.2.3 - káble VN - ul. Š. Moyzesa:
- preloženie vedenia 22kV typu 3xNA2XS(F)2Y 1x95mm2 do zeleného pásu rozseknutím kábla a prespojkovaním na nový vkladaný úsek 3xNA2XS2Y 1x95mm2 - v dĺžke 205,0m. Kábel bude križovať miestnu komunikáciu - rozkopávka, navrhovaný protipovodňový kanál, po prechode cez kanál trasa bude pokračovať v zelenom páse. Na konci prekrižuje miestu komunikáciu a pri bode NN č.322 sa trasa vráti do pôvodnej trasy a káble sa prespojkujú.

Káblové rozvody sa pod chodníkom uložia do výkopu v hĺbke 0,5m, v zelenom páse sa uložia do výkopu v hĺbke 0,7m, pred mechanickým poškodením sa v oboch prípadoch budú chrániť káblovými krycími doskami DEKAB z recyklovaného PE. Pri uložení v ceste sa káble uložia v hĺbke min 1,0m (vrchný okraj chráničky). Chránička korugovaná FXKVR110 (resp. 160) - prechod na vzdušné vedenie - zvodiče LOVOS 10- 440. Pri uložení pod kanálom v hĺbke cca 2,0 m pod kanálom alebo v zemine umiestnenej nad kanálom.

Podrobné riešenie napojenia jednotlivých prípojok je podľa výkresu situácie, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku SO 02.2.2 Káble NN - sieť: register "C" parc. č. 11172/1, 11172/2, register "E" parc. č. 2684/1, 2718/1 v katastrálnom území Cífer, SO 02.2.2 Káble NN - prípojky: register "C" parc. č. 341/1, 2263/2, 2263/3, 2272/1, 2275/1, 2276/1, 2277/1, 2278, 2281/1, 2283/1, 2285/4, 2285/6, 2288, 2293/2, 2293/7, 2294/1, register "E" parc. č. 1155 v katastrálnom území Cífer, SO 02.2.3. Káble VN: register "C" parc. č. 341/1, 2293/2, 2293/2, 2293/7 v katastrálnom území Cífer tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie.
2. Dodržať podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím.
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Viktória Kusá, Krajinská cesta 1507/67, 900 21 Svätý Jur a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy povoľovanej stavby oprávneným subjektom.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
7. Pri výstavbe bude chránená v maximálnej miere jestvujúca zeleň.
8. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
9. **Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.** Podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi stavebník stavebnému úradu dodávateľa stavby.
10. V prípade zásahu do miestnej komunikácie treba pred zahájením prác požiadať obec Voderady o rozkopávkové povolenie pred realizáciou výkopových prác.
11. Za účelom realizácie prípojok inžinierskych sietí požiadať o vytýčenie inžinierskych sietí u ich správcov formou písomnej objednávky.
12. Pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých inžinierskych sietí u ich správcov formou písomnej objednávky.
13. Pri výstavbe budú dodržané podmienky dotknutých orgánov:

    Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku vyjadrenie dňa 31.03.2020 č. ASM-41-741/2020
    S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok.

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde k zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.)
S realizáciou akcie podľa predloženej PD súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby /situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod./.
Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor /projektant/ je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

NASES vyjadrenie dňa 24.03.2020 č. 330-2020/2-2273
- podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES
Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany existujúcich sietí (podľa ust. Zákona č.351/2011 Z.z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, ktorých správcom je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník povinný rešpektovať nasledovné :
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (68 zákona č. 351/2011 Z.z.) Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ust. §65 zák. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu).
2. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), príp. splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe NASES.
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.
5. Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu. Vytýčenie zabezpečí podľa dohody správca siete alebo žiadateľ. V prípade že vytýčenie zabezpečí žiadateľ resp. stavebník), je povinný odovzdať správcovi siete doklad o vytýčení (vytyčovací protokol) podpísaný a opečiatkovaný autorizovaným geodetom.
6. Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
7. Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na tel. č. +421 232 780 799.

8. V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť skutočnosť na tel. č. +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu).
9. Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.
10. V zmysle ust. §66 ods. 10 zák. č. 351/2011 Z.z. v prípade prekládky existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie PD správcovi siete.
11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zák. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
12. Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.
13. V prílohe Vám zasielame plány s orientačným zakreslením existujúcich sietí v správe NASES.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOH stanovisko dňa 01.04.2020 č. OU-TT-OSZP3-2020/019258-002

S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:
- pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP stanovisko dňa 01.04.2020 č. OU-TT-OSZP3-2020/019273-002

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody"), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Voderady v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
3. Rešpektovať exist. zeleň v riešenom území - aleje, remízy, brehové porasty, ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologicko-stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
4. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
5. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
6. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný

úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dňa 17.03.2020 č. 6612007350
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať" nasledovné:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s alebo DIGI Slovakia, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), prizvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí
- V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z .z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemné telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, ak žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjdrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK:
V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podľa uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)
Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

SPP - distribúcia, a.s. vyjadrenie dňa 20.04.2020 č. TD/ks/649/2018/Mo
Základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia:
distribučné plynovody: STL Pe D 225,160, 90, 63 dĺžka: 434,20 nn prevádzkový tlak:80,00 kPa
pripojovacie plynovody: STL PE d 32 dĺžka: 115,60 m počet prípojok: 28
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len "Zákon o energetike"): súhlasí s vydaním stavebného povolenie (rozhodnutia) a realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- V súlade s § 81 ods. 2 Zákona o energetike a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D je výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D ako výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia,
- SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP - distribúcia Servis, s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 441b, 821 09 Bratislava,
- stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť" Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Ján Klačko, tel.č. +421 32 242 3201, e-mail: jan.klacko@spp-distribucia.sk, ktorá bude upravovať podmienky vykonania preložky vrátane určenia osoby vykonávajúcej preložku,
- bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,
- v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,
- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť' za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.soo-distribucia.sk)
- v záujme predchádzania poškodení plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať" ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 1775, TPP 60901, TPP 70401, TPP 70201, TPP 70202, TPP 70212, STN 38 6442, STN EN 12007-1,2,3,4, stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Milan Kováčik, tel.č. +421 32 242 3202) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,
TECHNICKE PODMIENKY:
- stavebník je povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zaradení realizovať v súlade s STN 73 3050 až po

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť" k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadné mu poškodeniu,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D na základe technologického postupu schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Trnava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
OSOBITNÉ PODMIENKY:
- ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plynárenského zariadenia upraví, ktoré z vyššie uvedených "VŠEOBECNÝCH PODMIENOK" a ,,TECHNICKÝCH PODMIENOK" splní namiesto stavebníka SPP-D,
- Realizačnú projektovú dokumentáciu predložiť na odsúhlasenie príslušnému orgánu štátneho dozoru SR v zmysle vyhlášky MPSV a R číslo 508/2009
- Preložky plynovodov nebudú realizované v jednej línii, ale po úsekoch na jednotlivých uliciach. Z tohto dôvodu doporučujeme uzatvoriť dohodu o preložke na každý úsek zvlášť".

TAVOS, a.s. vyjadrenie dňa 02.04.2020 č. 5819/2020/MOc
SO 02.2.2 Káble NN/sieť/prípojky: Na ulici Štefana Moyzesa bude nutné zdemontovať úsek z vodiča AlFe 4x70 mm2 od podperného bodu 322 po bod 328. Na podpernom bode 322 sa prejde cez skriňu VR1S1K KKP č.12-90 sa prejde do káblového vedenia. Vedenie sa odkloní smerom do role na hranicu obecnej parcely a bude ukladaný v zelenom páse. Vedenie bude typu NAYY-J 4x240mm2, celková dĺžka cca. 246 m. Vedenie v zelenom páse sa postupne zaslučkuje do troch rozpojovacích skríň - SR č.1 - SR5-2x400+4x160nun2, SR č.2 - SR5-2x400+4x160rnm2, SR č.3 - SR5-2x400+4x160mm2. Na konci ulice Štefana Moyzesa vedenie prekrižuje kanál. Pôvodné prípojky k rodinným domom č.61,7,8,20,9,10,11,12za,12,13ve,13,58,RV0,77b1,85b,18za,15,16 a 23 na ulici Štefana Moyzesa a na Trnavskej ulici sa nahradia novým káblovým vedením NAYY-J 4y16mm2.
- Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. vlastní alebo prevádzkuje v riešenej lokalite obce verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Verejné siete a prípojky žiadame pri stavebných prácach rešpektovať a nepoškodiť. Pred začiatkom stavebných prác je nutné presnú polohu inžinierskych sietí, na základe objednávky vytýčiť v teréne pracovníci TAVOS a.s. Poklopy všetkých vodárenských armatúr, nachádzajúce sa na verejných sieťach žiadame upraviť do novej nivelety spevnených plôch v zmysle §27 ods. 4 zákona NR SR číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií upravuje zákon NR SR č.442/2002 Z.z v znení neskorších predpisov, v §-e 19, ost.2 písm. a.) ako vodorovnú vzdialenosť od vonkajšieho okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5 m pri verejnom vodovode alebo kanalizácii do priemeru 500nun vrátane. V ochrannom pásme je zakázané vykonávať" zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k

verejnému vodovodu alebo kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia rieši minimálnu vzdialenosť pri krátkych úsekoch súbehov nie v celej trase ukladania vedení. Pri križovaniach s našimi vedeniami, žiadame rozvody NN uložiť do chráničiek s presahom minimálne 1,0 m. od obrysu potrubia obojstranne a požadujeme dodržať minimálne zvislé vzdialenosti medzi potrubiami v zmysle STN 736005. Za dodržania vyššie uvedených podmienok s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme.

Technická inšpekcia, a.s. stanovisko dňa 20.04.2020 č. OSPD12-020
- z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.

Západoslovenská distribučná, a.s. stanovisko dňa 28.04.2020 č. CD 21450/2020
Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia stavbu: Protipovodňový kanál so vsakovacími prvkami v obci Cífer, k.ú. Cífer, investora: Obec Cífer, podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Viktória Kusá, za týchto podmienok:
K vyjadreniu boli predložené stavebné objekty: SO 02.2.3 Káble VN, SO 02.2.2 Káble NN/sieť a SO 02.2.2 Káble NN/prípojky.
1. VN distribučné káblové vedenie č.222, napájajúce TS 0012-002, vo vyhotovení káblom typu 3xNA2XSF2Y 1x95mm2 s dĺžkou 225m, nachádzajúce sa na Moyzesovej ulici, bude nahradené novým vn káblom v novej trase. Táto trasa bude v súbehu so súčasnou, vo vzdialenosti cca 2,5m. Nová trasa vznikne naspojkovaním na existujúci vn kábel v mieste nachádzajúcom sa pri nn podpernom bode č.222 a ukončením vn kábla na zvislom UV46/222. Nové vn káblové vedenie bude vo vyhotovení káblom typu 3xNA2XSF2Y 1x95mm2 s dĺžkou 235m.
2. NN distribučné vzdušné vedenie na ulici M. S. Trnavského vo vyhotovení vodičom typu 3xAlFe6 50+35 s dĺžkou 54m, bude medzi podp. bodmi č'.322 a č.344 nahradené novým NN vzdušným vedením, umiestneným v novej trase. Nové vedenie bude vo vyhotovení vodičom typu 4xAlFe6 70 s dĺžkou 56m. Nová trasa medzi podp. bodmi č.322 a č.344, bude upravená cez nový podp. bod č.343.
Vzdušné vedenie od podp. bodu č.322 po podp. bod č. 344 bude následne zdemontované.
3. NN distribučné vzdušné vedenie na Moyzesovej ulici vo vyhotovení vodičom typu 4xAlFe6 70 s dĺžkou 215m, medzi podp. bodmi č.322 a č.328 bude nahradené novým NN káblovým vedením. Nové nn káblové vedenie bude vo vyhotovení káblom typu NAYY-J 4Bx240mrn2 s dĺžkou 256m, preslučkovaným cez 3 nové rozpojovacie skrine typu SRPP a s prechodmi na existujúce vzdušné vedenie cez nový podperný bod č.328 a existujúci podperný bod č.322. Prechody nového nn kábla na vzdušné vedenie budú cez 3 nové rozpojovacie skrine VRIS.
Vzdušné vedenie od podp. bodu č.322 po podp. bod č. 328 bude následne zdemontované.
4. Z rozpojovacích skríň SRPP a preložených stĺpov sa pripoja nové nn káblové prípojky do existujúcich odberných miest, ktoré rieši samostatný stavebný objekt. Deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a prípojným zariadením žiadateľa budú poistkové spodky v rozpojovacich skriniach SRPP.
Prípojky nie sú súčasťou distribučného rozvodu v správe a majetku Západoslovenskej distribučnej a.s. Požadujeme preto, aby všetky nn prípojky, ktoré budú po preložke kolaudované na žiadateľa o preložku, boli po kolaudácii zo strany investora majetkovo-právne vysporiadané písomným dokladom s ich budúcimi vlastníkmi, ktorými sú odberatelia na jednotlivých odberných miestach.
5. Uloženie vn a nn káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 33 2000- 5-52 a 73 6005. Káble ukladať" do definitívne vybudovaných trás

rozvodu. Káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do káblových chráničiek korungované rúry FXKVo200 pre vn káble a korungované rúry FXKV (3160 pre nn káble. Vrchnú hranu uloženia káblov pod spevnenými plochami a komunikáciami požadujeme v hĺbke 1000 mm. Požadujeme doložiť rezy uloženia kábla v celej dĺžke navrhovanej trasy vrátane koordinačných rezov pri križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami.
6. Predkladaná PD rieši preložku existujúceho zariadenia rozvodnej distribučnej siete energetiky - požadujeme postupovať" podľa §45 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z.. Majetkovo-právne vysporiadanie prekladaných zariadení je riešené Zmluvou o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia.
7. Zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie prístupu pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam nachádzajúcim sa alebo prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízií týchto zariadení.
8. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať" poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení
9. Napojenie na sieť" energetiky musí byť zrealizované materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s.. Zoznam materiálov schválených pre používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s. sa nachádza na webovej stránke www.zsdis.sk.
0. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe, je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s, RSS Západ. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.. 033/5563216, email: dusan.zemko@zsdis.sk.

14. Dodržať ďalšie prípadné podmienky v zmysle stavebného zákona.
15. Podľa § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
16. Stavebník označí stavbu štítkom podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona.
17. Podľa § 66 ods. 3 písm. h) je stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
18. Stavebník pred ukončením stavebných prác požiada o kolaudáciu stavby v zmysle § 79 stavebného zákona.
19. Stavebník je povinný všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, plniť, po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú pre neho záväzné.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Dňa 24.03.2020 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Krajský stavebný úrad Trnava - odbor stavebného poriadku, na základe žiadosti Obce Cífer určil, podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad – Obec Voderady, ktorý vykoná a vydá rozhodnutie na hore uvedenú stavbu.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a úplné posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na príslušný stavebný úrad Obec Voderady. Miesto podania odvolania - Spoločný obecný úrad so sídlom v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

OBEC VODERADY

Ing. Anita Gajarská
starostka obce Voderady

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa nevyrubuje.

Príloha:

- overená projektová dokumentácia pre stavebníka

Doručí sa:

1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou – rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli príslušných obcí - Obec Cífer a obec Voderady.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto rozhodnutia.

Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (Obec Cífer a obec Voderady), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. Vyvesenie rozhodnutia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

13.5.2020
vyvesené dňa
podpis, pečiatka

OBEC CÍFER

29.5.2020
zvesené dňa
podpis, pečiatka

OBEC CÍFER

Na vedomie:
1. Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
- projektant:
2. Ing. Viktória Kusá, Krajinská cesta súp. č. 1507/67, 900 21 Svätý Jur

3. Obec Voderady, Obecný úrad, 919 42 Voderady 262
4. Spoločný obecný úrad - k spisu